



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель ИЛ**  
**ООО «ЭкоСтар»**  
**М.А. Ягло**

**СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ**  
**проведения исследований (испытаний), измерений и оценки световой среды**

№ 3272/12-18- О                      07.03.2019  
 (идентификационный номер)                      (дата)

**1. Сведения о работодателе (Заказчике):**

1.1. Наименование работодателя (Заказчика): Общество с ограниченной ответственностью "АБ-РИС-А"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя (Заказчика): 194223 г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.14 литер А офис 193-197

**2. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетель-ства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (09)	091279	0153648	12.09.2019	± 8%; ± 10%; ± 10%

**3. Условия проведения инструментальных измерений:**

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУК 4.3.2812-10 «Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Гл. госуд. санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.)
	Измерение: Руководство по эксплуатации "ТКА-ПКМ" мод. 09
Оценка	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Утв. Гл. госуд. санитарным врачом РФ, 8 апреля 2003 г., с изменениями на 15 марта 2010г.)
	Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)

**5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Основное, Адрес нахождения: 194223, г. Спб, ул. Курчатова, д. 14 литер А офис 193-197						
<b>1</b>	<b>Генеральный директор</b>	<b>04.02.2019</b>			<b>2</b>	
	Кабинет, рабочий стол Тип светильников - с решеткой; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1					100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		363	300	2	
<b>2</b>	<b>Заместитель генерального директора</b>	<b>04.02.2019</b>			<b>2</b>	
	Кабинет, рабочий стол Тип светильников - с решеткой; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1					100